

2021年4月1日

離島（佐渡島・粟島・飛島）における再生可能エネルギー発電設備の連系について

佐渡島・粟島・飛島の各離島につきましては、系統規模が小さいことから、天候等気象条件により出力が変動する再生可能エネルギー発電設備の連系が進むと、電力系統が不安定になる懸念があります。

各離島において再生可能エネルギー発電設備の連系をお考えの場合には、下記についてご留意くださいますようお願いいたします。

当社は、引き続き再生可能エネルギーの導入拡大に取り組んでまいります。離島につきましては、現状へのご理解とご協力をお願いいたします。

《再生可能エネルギー発電設備の連系に関する留意事項》

島名	連系検討について
佐渡島	系統連系に係る当社への申込み（事前相談、接続検討《系統アクセス検討》、系統連系申込み）において、出力変動の緩和策等について、個別に検討、協議させていただく場合があります。
粟島	島の系統規模が極めて小さいことから、新たな発電設備の連系※については個別に検討、協議させていただくとともに、出力変動の緩和策等を実施していただく場合があります。連系をお考えの場合、当社にご相談ください。
飛島	

※ 家庭用などの低圧連系を含みます。

以上