

岩手県北部エリアにおける
電源接続案件一括検討プロセスの応募受付について

2021年10月 7日
東北電力ネットワーク株式会社

当社は、系統連系希望者から電源接続案件一括検討プロセス開始の申し込みを受け、2021年8月12日より岩手県北部エリアにおける本プロセスを開始しました。

本プロセスの開始に伴い、応募が想定される全ての系統連系希望者が対象エリアに連系等した場合の増強工事の概要（増強パターン2）を公表するとともに、応募受付を開始します。

対象エリアにおいて、高圧以上の発電設備の連系を検討している事業者は、本プロセスへの応募をご検討ください。

なお、応募にあたっては電力広域的運営推進機関の「業務規程第80条の規定に基づく電源接続案件一括検討プロセスの実施に関する手続等について」に基づきお手続きください。

対象エリアにおける事前相談、接続検討、契約申込み等の系統アクセス業務の取扱いにつきましては、当社のホームページにおいて公表していますので、ご確認ください。

【電源接続案件一括検討プロセス開始中の接続検討申込み等の取扱い】

<https://nw.tohoku-epco.co.jp/consignment/system/pdf/in002.pdf>

1. 一括検討開始時点からの変更情報

項目	開始時	増強パターン提示時	備考(変更理由等)
募集対象エリア	岩手県北部エリア	岩手県北部エリア	
増強対象設備 (一括検討対象設備)	154kV北岩手線	154kV北岩手線	想定応募量を勘案し増強規模を変更しました。
設備容量(増強前)	205MW	205MW	
連系可能量(増強前)	0MW	0MW	
設備容量(増強後)	287MW	507MW	
連系可能量(増強後)	82MW	302MW	
工事費	約10億円	約136億円	
スケジュール	-----	1か月程度遅れ	他エリアの一括検討プロセスの当エリアへの影響確認に時間を要したため変更しました。

※応募される系統連系希望者の連系点や連系量によっては、増強範囲、増強工事内容が変更となる可能性があります。

※本増強工事は机上での概略検討のため、実際の調査・測量の結果、用地交渉結果、各種法規制に係る関係行政との協議結果によって工事内容が変更となる可能性があります。

※本エリアについては、基幹システムの制約により、ノンファーム型接続を適用しています。

2021年 8月12日	・本プロセスの開始・公表
2021年10月 7日 【本プロセスの開始公表から1か月程度】	・応募の受付開始【増強パターン2公表】
2021年12月 9日 【本プロセスの応募開始から2か月程度】	・応募の受付締切 ・応募書類の内容確認【受領後速やかに】
2022年 3月中旬頃 【検討開始から3か月程度】	・接続検討結果の回答
2022年 4月中旬頃 【受付開始から20営業日】	・再接続検討の受付締切【負担可能上限額の申告等】
2022年 7月下旬頃 【検討開始から3か月程度】	・再接続検討結果の回答
2022年 8月下旬頃 【受付開始から20営業日】	・契約申込みの受付締切 ・工事費負担金補償契約の締結
2023年 3月上旬頃 【6か月程度又は合意した期間】	・技術検討結果の回答，連系承諾通知
2023年 3月上旬頃	・工事費負担金契約の締結
2023年 4月上旬頃	・工事費負担金の入金 ・一括検討の完了，結果公表

※スケジュールは応募の状況等により変更となる場合があります。

※他エリアの一括検討プロセスの当エリアへの影響確認に時間を要したため変更しました。

(別紙1) 募集対象エリア

岩手県

市町村	詳細地域
二戸市	【全域】
一戸町	
九戸村	
葛巻町	
岩手町	
八幡平市	【一部】 帷子, 西根寺田
盛岡市	【一部】 巻堀上桑畑, 寺林平森, 玉山馬場太子堂, 玉山馬場葛巻, 玉山馬場田茂内, 玉山馬場川久保, 玉山大平
軽米町	【一部】 晴山, 円子
久慈市	【一部】 山形町荷軽部, 山形町来内, 山形町霜畑, 山形町川井



: 確定エリア

(注) 対象エリアの境目となる市町村では、連系点によっては本プロセスの対象外または対象となる場合があります。対象となる市町村および対象エリアの詳細はお問い合わせください。

(別紙2) 増強パターンについて

パターン1 (開始時点)		パターン2 (増強パターン提示時)	
<p>岩手(変) 275kV 154kV 北岩手線 205MW 北岩手(変) 九戸線 287MW 北岩手線 1・2号増強</p> <p>/// 2回線 — 全ての系統連系希望者が共用する設備</p>		<p>岩手(変) 275kV 154kV 北岩手線 205MW 北岩手(変) 九戸線 507MW 北岩手線 1・2号増強</p> <p>/// 2回線 — 全ての系統連系希望者が共用する設備</p>	
増強対象設備	154kV北岩手線	増強対象設備	154kV北岩手線
設備容量(増強前)	205MW	設備容量(増強前)	205MW
連系可能量(増強前)	0MW	連系可能量(増強前)	0MW
設備容量(増強後)	287MW	設備容量(増強後)	507MW
連系可能量(増強後)	82MW	連系可能量(増強後)	302MW
工事費	約10億円	工事費	約136億円

(別紙3) 提出・問合せ先 (窓口)

1 応募申込書・接続検討申込書等提出先

ネットワークサービスセンター 系統連系グループ
〒 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目2番3号
TEL : 0570-783501

2 問合せ

本プロセスに関するご質問は、東北電力ネットワークのお問合せフォームよりお問合せください。
【東北電力ネットワーク】 bosyu-p.df@tohoku-epco.co.jp