

よくあるご質問について

Q1:掲載されているマップの内容について教えてほしい。

A1:マップは更新日時点での各県における接続検討の回答状況(154kV以上の系統増強工事※の要否)をお示しすることで、今後、事業者さまが接続検討のお申込みをされた場合に、154kV以上の系統増強工事が必要となるか否かの見込みを参考にお知らせしております。ただし、申込時点の系統状況の変化(系統利用者の契約申込み等)や連系地点・連系規模により、実際の接続検討回答内容は変更となる可能性があります。

※154kV以上の系統増強工事の工期目安は、5年程度～10年超となります。

Q2:「系統増強工事が必要」となっているエリアは連系できないということですか。

A2:本ページは、連系の可否を示したものではありません。事業者さまの連系にあたり、154kV以上の系統増強工事の要否を示しているものです。

Q3:「系統増強工事は不要」となっているエリアはすぐに連系できるということですか。

A3:本ページは、154kV以上の系統増強工事の要否を示しているものです。154kV以上の系統増強工事が不要であっても事業者さまの連系には、アクセス送電線の建設など系統連系に必要な工事が必要となる場合があります。詳細については、接続検討の中で確認しご回答いたします。

Q4:市町村等の状況は確認できないのですか。

A4:154kV以上の系統増強は、対象が広範囲であることに加え、増強には5年程度～10年超の工期を要するなど、事業者さまの事業計画への影響が大きいことから、県単位でその発生状況をお知らせするものです。いずれにしても、連系地点によって接続先系統の状況も異なるため、それら詳細は、接続検討の中で確認しご回答いたします。