

お知らせ

2021年4月27日
東北電力ネットワーク㈱

再生可能エネルギー発電出力の誤制御の発生について

当社は、再生可能エネルギー発電（太陽光、風力発電）の出力をオンラインで制御（自動制御）する事業者さまが所有する発電設備（1,066カ所、設備容量：27,000kW程度）について、4月25日（日）8時00分～16時00分の間、本来出力制御を行う必要がないにもかかわらず、誤って制御したことを確認いたしました。

本事案により、ご迷惑をおかけした発電事業者さまに対しまして、深くお詫び申し上げます。

原因は、発電事業者さまへ出力制御スケジュールを配信する当社サーバの設定誤りによるものです。

今後、対象の発電事業者さまには、当社より個別にご連絡差し上げることとしております。

当社といたしましては、再生可能エネルギーの最大限の活用と導入拡大に努めているなか、このような事案を発生させてしまったことについて、大変重く受け止めております。今後、同様の事案が発生しないよう、再発防止に取り組んでまいります。

以上

（添付資料）再生可能エネルギー発電出力の誤制御の概要について