

# 再生可能エネルギー発電出力の誤制御の概要について

添付資料

## 【出力制御の運用】

- オンライン出力制御の対象となる高低圧連系の発電事業者さまには、当社が最新の需給状況等を踏まえて設定した制御スケジュールを、周期的に当社の「出力制御スケジュール配信サーバ」（以下、サーバ）からインターネット経由で取得し、出力制御にご協力いただくこととしている。
- ただし、発電事業者さま側の制御装置等では、通信途絶時等のバックアップのために、前年度末（2021年3月）に翌年度（2021年度）1年間について出力制御の可能性が高い日を年間スケジュールとして事前登録いただいております、そのうえで最新の制御スケジュールにより上書きする運用としている。

## 【誤制御の経緯】

- 年間スケジュール上は、4月25日は出力制御の可能性が高い日程であったが、最新のスケジュールでは制御が不要と判断していた。そのため、当社は制御が不要である旨のスケジュールを配信すべきであったが、当社サーバの設定誤りにより、一部の発電事業者さまに対する最新の制御スケジュールが配信されない状態となっていた。
- これにより、当該発電事業者さまは、事前に登録した年間スケジュールが上書きされず、発電設備が出力制御された事案が発生した。

## （誤制御の概要図）

①当社サーバの設定誤りにより、一部の発電事業者さまへ、最新の制御スケジュール（出力制御不要）が配信されなかった。

③一部の発電事業者さまの発電設備が年間スケジュールに基づき誤制御された

