

# お知らせ

2022年7月12日  
東北電力ネットワーク株式会社

## 相川火力発電所3号機建屋の火災警報発生について

当社相川火力発電所3号機（新潟県佐渡市二見、定格出力7,500kW）は、約6,000kWで運転中のところ、2022年7月12日0時14分頃、建屋内において火災報知器が作動したことから、ただちに消防署に通報するとともに、手動により運転を停止いたしました。

運転停止後、消防署員と当社において建屋内に入り、発煙を認めましたが、火気のないことを確認いたしました。

本日9時25分より、佐渡消防本部ならびに佐渡警察署による実況見分が行われており、原因等の詳細について確認中です。

相川火力発電所については、1号機が現在も運転を継続しており、2号機は定期点検により運転停止中です。

このたびの事象による負傷者ならびに発電所敷地外への影響はありません。  
また、佐渡島内の需給見通しについては、安定供給が可能と見込んでおります。

地域の皆さまをはじめ、関係者の皆さまにご心配、ご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

今後、原因の究明を行い、再発防止に努めるとともに、安全確保を最優先に電力の安定供給に取り組んでまいります。

### 【参考：相川火力発電所の概要】

	出力（kW）	燃料	運転開始年月
1号機	10,000	C重油	平成4年6月
2号機	10,000	C重油	平成6年6月
3号機	7,500	C重油	平成23年12月

以上