再生可能エネルギー出力制御見通し（需給バランス制約）

11月21日 17時00分 発表

	出力制御		
	11月22日 （日曜日） （※１）	（参考）（※２）	
		11月23日 （月曜日）	11月24日 （火曜日）
東北６県・新潟エリア （離島を除く）	当日指示予定	可能性あり	－
佐渡	－	－	－

注：住宅用などの小規模太陽光発電（10kW未満）については、2015年3月31日以前に契約申込みを受付したものは出力制御の対象外となり、2015年4月1日以降に契約申込みを受付したものは対象となるものの、当面、出力制御は行わない見込みです。

※1：系統用蓄電池事業者さま（オフライン制御）、専焼・地域資源バイオマス事業者さま（オフライン制御）および旧ルール事業者さま（オフライン制御）のうち、制御対象事業者さまへは電話およびメールで指示を行っています。系統用蓄電池事業者さま（オンライン制御）、専焼・地域資源バイオマス事業者さま（オンライン制御）、旧ルール事業者さま（オンライン制御）および新ルール、無制限・無補償ルール（前：指定ルール）事業者さまのうち制御対象事業者さまへは、当日、制御スケジュールを配信します。
「当日指示予定（蓄電池）」は、当日の需給状況に応じて、オンライン制御可能な系統用蓄電池事業者さまへ出力制御を指示する可能性があることを表しています。
「当日指示予定（バイオマス）」は、系統用蓄電池事業者さまへ出力制御を指示し、さらに、当日の需給状況に応じて、オンライン制御可能な専焼・地域資源バイオマス事業者さまへ出力制御を指示する可能性があることを表しています。
「当日指示予定」は、系統用蓄電池事業者さまおよび専焼・地域資源バイオマス事業者さまへ出力制御を指示し、さらに、当日の需給状況に応じて、オンライン制御可能な太陽光・風力事業者さまへ出力制御を指示する可能性があることを表しています。
「指示実施（蓄電池）」は、専焼・地域資源バイオマス事業者さまおよび太陽光・風力事業者さまへの出力制御指示や当日指示予定はなく、系統用蓄電池事業者さまだけに出力制御を指示したことを表しています。
「指示実施（バイオマス）」は、太陽光・風力事業者さまへの出力制御指示や当日指示予定はなく、系統用蓄電池事業者さまおよび専焼・地域資源バイオマス事業者さまに出力制御を指示したことを表しています。
「指示実施」は、系統用蓄電池事業者さま、専焼・地域資源バイオマス事業者さまおよび旧ルール事業者さま（オフライン制御）へ出力制御を指示し、さらに、オンライン制御可能な太陽光・風力事業者さまへ当日指示予定があることを表しています。
「当日指示予定」、「指示実施」の中には、オンライン（代理）制御の指示が含まれています。なお、オフライン（代理）制御の事業者さまは、前日指示のオフライン（本来）制御の事業者さまと同等の時間帯に発電停止したものとみなされます。
※2：参考日の出力制御見通しは、需給状況の変動により変更となる場合があります。
「可能性あり」は、系統用蓄電池事業者さま、専焼・地域資源バイオマス事業者さまおよび太陽光・風力事業者さまの出力制御の可能性があることを表しています。
「可能性あり（バイオマス）」は、系統用蓄電池事業者さまおよび専焼・地域資源バイオマス事業者さまの出力制御の可能性があることを表しています。
「可能性あり（蓄電池）」は、系統用蓄電池事業者さまの出力制御の可能性があることを表しています。
出力制御の可能性がない場合（上記「-」の場合）においても出力制御が必要となることがあります。
出力制御の可能性がある場合（上記「可能性あり」、「可能性あり（バイオマス）」または「可能性あり（蓄電池）」の場合）においても出力制御が不要となることがあります。

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

対象エリア：東北エリア　本土

太陽光・風力出力制御日数：78日

2026年度実績

〔2026年11月21日現在〕

［万kW］

通し番号(注1)		113		114		115		116	
出力制御内容	発　信　日	11月18日(水)16時頃 (前日指示)		11月21日(土)16時頃 (前日指示)					
	バイオマス・太陽光・風力 出力制御期間	11月19日（木） 8時00分～16時00分		11月22日（日） 8時00分～16時00分					
	最大余剰電力発生時刻	12時00分 ～ 12時30分		12時00分 ～ 12時30分					
	バイオマス出力制御量	19		20					
	太陽光・風力出力制御量	0* ～ 2		0* ～ 32					
予想需給状況(注6)	エリア需要(注2)　①	971		852					
	大容量蓄電池の充電 ・揚水運転(注3)　②	27		27					
	連系線潮流(注4)　③	432		477					
	小　計	1,430		1,356					
	供給力(注5)　④	1,450		1,407					
	(再掲)バイオマス・ 太陽光・風力 出力	(665)		(682)					
	バイオマス・太陽光・風力 制御必要量 (⑤＝④－①－②－③)　⑤	21		51					

(注1)前日に制御指示を行うものの、当日の需給状況により出力制御指示を実施しない場合もあるため、制御を実施した日数とは一致しない

(注2)最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要

(注3)揚水発電所を最大限活用

(注4)北海道本州間および東北東京間連系線を最大限活用し、域外へ送電

(注5)優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制

(注6)当日見直しがあった場合は、速やかにお知らせ

※オフライン制御で確保する制御量。制御時間は8時00分～16時00分。

【特記事項】

・再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、オンライン制御で対応

・表示値は小数点以下を処理しているため、個別値と合計値に差異が生じる場合がある